

O cliente poderá solicitar a devolução das amostras em até 90 dias. Após este prazo, elas serão descartadas.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 957 280-203

CLIENTE: TABLEPLAST DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Avenida Dom Pedro I, 1573 – Jd. Guanciale
CEP: 13236-000 – Campo Limpo Paulista/SP

NATUREZA DE TRABALHO: Ensaio acelerados de corrosão por exposição à névoa salina

REFERÊNCIA: Orçamento CINTEQ-LCP-4464/07 – ACC Nº 2794

1 ITEM

O Cliente forneceu uma caixa plástica identificada como: "Caixa Plástica para Quadro de Comando Elétrico". O item foi identificado neste laboratório como LCP nº 1845.

2 MÉTODO UTILIZADO

Procedimento CINTEQ-LCP-PE-1 – Corrosão por exposição à névoa salina, baseado nas normas ASTM B 117:1997 e NBR 8094:1983.

3 EQUIPAMENTO

Câmara de névoa salina (SAL-05). Relatório de Medição IPT nº 2160-204, válido até 13/12/2007.

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

4 RESULTADO

Após 120 horas de exposição à névoa salina, o item não apresentou nenhuma alteração.

5 EQUIPE TÉCNICA


Sidney Oswaldo Pagotto Júnior – Engenheiro de Materiais;

Leandro Santos Escudero – Técnico;


Éder Ribeiro Lopes da Silva – Técnico.

São Paulo, 14 de junho de 2007.

CENTRO DE INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS
Laboratório de Corrosão e Proteção


Eng.º Sidney Oswaldo Pagotto Jr., M.E.
Pesquisador
CREA nº 253731/D – RE nº 8463.1

CENTRO DE INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS


Eng.º PhD Luiz Eduardo Lopes
Diretor
CREA nº 45.432/D - RE nº 8497.0

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.